

شرکت رامالکترونیک

دستورالعمل: نصب، بهره‌برداری و نگهداری بالاست

مصرف‌کننده‌ی محترم ضمن تبریک از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از بالاست

نکات زیر را مطالعه فرمائید:

- ۱- در انتخاب لامپ، به مشخصات نوشته شده بر روی بالاست از قبیل نوع لامپ ولتاژ و جریان توجه شود.
- ۲- در هنگام جابجایی بالاست از افتادن آن به زمین یا هرگونه ضربه مکانیکی جلوگیری شود.
- ۳- بالاست کاملاً محکم در محل مربوطه نصب گردد.
- ۴- هنگام بستن سیم به ترمینال، دقت شود که فشار اضافی بر روی ترمینال وارد نشود. به این ترتیب که با یک دست، ترمینال نگه داشته شود و با دست دیگر، توسط پیچ گوشتی اقدام به بستن پیچ‌ها گردد.
- توجه شود که همه‌ی پیچ‌های ترمینال بطور کامل محکم بسته شود.
- ۵- برای سیم‌کشی بالاست‌های با ترمینال فشاری، باید از سیم مفتولی استفاده گردد.
- ۶- هنگام نصب، هیچ‌گونه برش و یا سوراخ کاری اضافی بر روی پایه‌ی بالاست صورت نگیرد.
- ۷- از نصب بالاست در محل‌هایی که احتمال تماس با آب، رطوبت زیاد و یا حرارت اضافی غیر از دمای محیط باشد، خودداری گردد.
- ۸- جهت حفظ اعتبار گارانتی، در نگهداری شماره‌ی بچ (شماره‌ای که بر روی بالاست درج شده) دقت لازم معمول گردد.
- ۹- در اتصال برق به مدار بالاست و لامپ، در بالاست‌هایی که ولتاژ نامی آن‌ها ۲۲۰ ولت یا ۲۳۰ ولت می‌باشد، توجه شود که خط فاز به بالاست و خط نول به لامپ متصل شود.
- ۱۰- در اتصال برق به مدار بالاست و لامپ، در بالاست‌هایی که ولتاژ نامی آن‌ها ۳۸۰ ولت می‌باشد، توجه ویژه مبذول شود.
- ۱۱- در بالاست‌هایی که نیاز به ایگنایتور می‌باشد، به هیچ وجه از ایگنایتور دو سر در مدار استفاده نشود و فقط از "ایگنایتورهای سه سر سوپر ایمیوز" منطبق با استانداردهای معتبر، استفاده گردد. (لطفاً جهت اطمینان از انتخاب صحیح، با کارشناسان فنی شرکت رامالکترونیک مشاوره فرمائید.)
- ۱۲- کلاس حفاظتی بالاست "I" می‌باشد. (Protection class I)
- ۱۳- مسئولیت انتخاب و قرارگیری بالاست در محفظه‌ی مناسب از نظر IP، به عهده‌ی چراغ‌ساز یا مصرف‌کننده‌ی محترم می‌باشد و بایستی با توجه به IP محفظه‌ی بالاست در چراغ، بالاست با Δt مناسب انتخاب گردد. (Ingress Protection Code)
- ۱۴- با ارسال کد ۱۰ رقمی زیر نشان استاندارد بشماره پیامک ۱۵۱۷۱۰۰۰ از اعتبار نشان استاندارد کالا اطمینان حاصل فرمایید.

محل مهر اعتبار:

اعتبار دارد

بازنگری: PM

تصویب: QM

شناسه مدرک: REW18521

شماره تجدیدنظر: 01

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۳/۲۵